

ΤΑΧΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ομάδας εργασίας

για τη σύνταξη οδηγιών μετασεισμικού ελέγχου κτιρίων
(Απόφαση ΔΑΕΦΚ/ οικ 6024 /Α42/21-12-2016)

- Αβραμόπουλος Ιωάννης
- Γιαννέλος Ιωάννης
- Δημοπούλου Ευγενία
- Διαμαντόπουλος Φώτης
- Ζάγκα Ειρήνη
- Ιωαννίδης Κωνσταντίνος
- Κατσιώλη Μαρία
- Κλεάνθη Μαρία
- Κούση Βασιλική
- Μαργιόλης Πολυχρόνης
- Μπαμπίλη Βικτωρία
- Μπουκουράκης Σωτήρης
- Παυλής Ιωάννης
- Σαριδάκης Άγγελος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

I. ΤΑΧΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ	4
II. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ	5
III. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ	7
IV. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α	12
1. ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ	12
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ	13
3. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ	14
V. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β	15
1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ	15
2. ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ	16

Ι. ΤΑΧΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Ως ταχεία αυτοψία (πρωτοβάθμιος έλεγχος κτηρίων) νοείται μόνο, η αυτοψία και η σύνταξη του σχετικού δελτίου της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., από τους εντεταλμένους γι' αυτό μηχανικούς.

Η ταχεία αυτοψία στα κτήρια (πρωτοβάθμιος έλεγχος κτηρίων), διενεργείται αμέσως μετά το σεισμό, προκειμένου να ελεγχθεί η καταλληλότητα για χρήση των κτηρίων και στοχεύει πρωτίστως στην προστασία της ζωής των πολιτών, στη συνέχιση των βασικών λειτουργιών της περιοχής και στον προσδιορισμό της πληγείσας περιοχής.

Οι επιτροπές διενεργούν αυτοψίες μόνο κατόπιν εντολής του Συντονιστή και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του. Ελέγχονται, κατά προτεραιότητα, κτήρια κρίσιμων λειτουργιών, καθώς και κτήρια τα οποία ήταν σε χρήση όταν έγινε ο σεισμός (κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι, δημοτικά κτήρια, ιεροί ναοί, κτήρια κοινωφελούς χρήσης).

Κτήρια άλλων χρήσεων, (π.χ. στάβλοι, αχυρώνες, αγροτικές αποθήκες, κ.λπ.), για τα οποία υποβάλλονται αιτήματα (προφορικά ή γραπτά) από πολίτες, ελέγχονται, μετά την αξιολόγηση, από τον Συντονιστή, των αναγκών που υπάρχουν. Ο Συντονιστής κρίνει εάν οι έλεγχοι αυτοί θα γίνουν σε εκείνη τη χρονική στιγμή ή εάν τα κτήρια αυτά θα ελεγχθούν σε επόμενη, χρονικά, φάση.

Σε κτήρια με χρήση δημόσιων εκπαιδευτηρίων α' και β' βαθμίδας, δημοσίων νοσοκομείων, δικαστηρίων και σωφρονιστηρίων, εκτελούνται αυτοψίες μόνον κατόπιν εντολής του Συντονιστή, δεδομένου ότι ο έλεγχος αυτών των κτηρίων δεν είναι αρμοδιότητα της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

Δεν διενεργούνται έλεγχοι στις παρακάτω περιπτώσεις κτηρίων:

- πρόχειρες κατασκευές (κτήρια από φύλλα λαμαρίνας, φύλλα μοριοσανίδας)
- ελεύθερα στέγαστρα, παραπήγματα, τμήματα ερειπίων, μάντρες, περιφράξεις

Τα κτήρια χαρακτηρίζονται είτε ως **ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ** (κτήρια κατάλληλα για χρήση), είτε ως **ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ** (κτήρια προσωρινά ακατάλληλα για χρήση), ανάλογα με τις βλάβες που παρουσιάζουν.

Τα κτήρια, που από την παρούσα διαδικασία θα χαρακτηριστούν ως «ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ», θα επανελεγχθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία «Επανελέγχου» (Δευτεροβαθμίου Ελέγχου) σεισμοπλήκτων κτηρίων.

Ο Συντονιστής συντονίζει τις απαιτούμενες ενέργειες για την διενέργεια των ελέγχων, ενημερώνει τους μηχανικούς και παραδίδει τον εξοπλισμό στις επιτροπές.

Τα μέλη των επιτροπών πρέπει να φέρουν κατά την αυτοψία:

1. υπηρεσιακή ταυτότητα (για τους υπαλλήλους των ΔΑΕΦΚ) και αστυνομική ταυτότητα.
2. το παρόν έντυπο
3. στυλό
4. σφυρίχτρα
5. γιλέκο με ένδειξη ιδιότητας-υπηρεσίας
6. κράνος προστασίας
7. μπλοκ δελτίου ελέγχων, (μπλοκ με μοναδικά αριθμημένα δίφυλλα, είτε ολόκληρα μπλοκ αποτελούμενα έκαστο από είκοσι (20) διπλότυπα, ή τμήματα αυτών)
8. ενημερωτικά έντυπα για τους πολίτες

9. σπρέι για τη σήμανση των κτηρίων σε δύο χρώματα (πράσινο και κίτρινο)
10. χάρτες της περιοχής ευθύνης
11. σφυρί και καλέμι
12. ταινία σήμανσης επικινδυνότητων (ασπροκόκκινη ταινία)
13. κατάλληλες ηλεκτρονικές συσκευές με δυνατότητα
 - ✓ τηλεφωνικής επικοινωνίας
 - ✓ λήψης ψηφιακής φωτογραφίας
 - ✓ εντοπισμού θέσης του κτηρίου (εντοπισμός συντεταγμένων GPS)(π.χ. κινητό τηλέφωνο, υπολογιστής χειρός, φωτογραφική μηχανή)
14. έντυπο στατιστικού δελτίου
15. έντυπο δελτίου επικινδυνότητων
16. πίνακα των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων [απόσπασμα από Ν. 4555/2018 (α'133)/ "Πρόγραμμα Κλεισθένη"]

Ο εξοπλισμός των επιτροπών που χορηγείται από την Υπηρεσία, παραδίδεται μετά το πέρας των αυτοψιών στον Συντονιστή της διαδικασίας των αυτοψιών.

II. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Είναι απαραίτητη η προσηνής συμπεριφορά των μηχανικών των Επιτροπών, οι οποίοι θα προσεγγίζουν με κατανόηση και υπομονή τους πληγέντες από την καταστροφή, καθώς είναι ιδιαίτερως σημαντική η στήριξη των πληγέντων πολιτών από την πολιτεία. Εξηγείται στον πολίτη ότι η συγκεκριμένη διαδικασία αποσκοπεί στο να απαντήσει στην ερώτηση εάν είναι δυνατή ή όχι η χρήση του κτηρίου του, μετά τον σεισμό. Η αξιολόγηση της καταλληλότητας του ελεγχόμενου κτηρίου από τα μέλη της Επιτροπής και οι ενδεχόμενες κρίσεις ή/και διαφωνίες μεταξύ τους, δε συζητούνται ενώπιον των ιδιοκτητών των πληγέντων κτηρίων ή άλλων πολιτών.

2. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας η επιτροπή μεριμνά για την ασφάλειά της, λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διενέργεια του ελέγχου των κτηρίων.

Τα μέλη της επιτροπής:

- είναι ενδεδυμένα με τρόπο που αφενός η εμφάνισή τους να συνάδει με την εικόνα του δημοσίου υπαλλήλου, εν ώρα υπηρεσίας και αφετέρου να εξασφαλίζει την εκάστοτε απαιτούμενη ασφάλεια (π.χ. φορούν πάντοτε το κράνος, δεν φορούν βερμούδες, σανδάλια κ.λπ.)
- φορούν το ειδικό γιλέκο και φέρουν την υπηρεσιακή ταυτότητα, ώστε να είναι εμφανής η νομιμότητα της παρουσίας τους και των ενεργειών τους
- φροντίζουν να εκτίθενται το ελάχιστο δυνατόν σε επικίνδυνες καταστάσεις
- δεν εισέρχονται στο εσωτερικό κτηρίων τα οποία εμφανώς παρουσιάζουν σοβαρές βλάβες και πρέπει νασημανθούν ως «ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ»
- εισέρχονται στο εσωτερικό του κτηρίου μόνο αν κρίνεται ασφαλές, φορώντας κράνος, και έχοντας εξασφαλίσει την προστασία τους και την ασφαλή έξοδο σε περίπτωση μετασεισμού
- στις περιπτώσεις ελέγχου κτηρίων, στα οποία κρίνεται απαραίτητη η είσοδος σε αυτά, τα μέλη εισέρχονται εκ περιτροπής μέσα στο κτήριο, ελαχιστοποιώντας το χρόνο παραμονής τους σε αυτό
- ελέγχουν για πιθανούς κινδύνους από πτώση αντικειμένων (π.χ. στηθαίων, υαλοπινάκων,

επικαλύψεων, επίπλων, κ.λπ.)

- δίνουν προσοχή σε πιθανούς κινδύνους από εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας

3. Συντάσσεται ένα δελτίο ελέγχου για κάθε στατικά ανεξάρτητο κτήριο (όχι ανά ιδιοκτησία ή διαμέρισμα). Κτήριο το οποίο απαρτίζεται από επί μέρους τμήματα διαχωριζόμενα με αντισεισμικούς αρμούς, αντιμετωπίζεται ως ενιαίο (εκτός εάν τα τμήματα αυτά είναι λειτουργικά ανεξάρτητα) και εκδίδεται ένα δελτίο ελέγχου. Ένα κτήριο χωρίς βλάβες, χαρακτηρίζεται ως μη κατοικήσιμο, εφόσον ανεξάρτητα κτήρια κουζίνας ή/και WC που συμπληρώνουν τη βασική λειτουργική του χρήση, έχουν χαρακτηριστεί ως μη κατοικήσιμα.

4. Σε περίπτωση που κατά την αυτοψία δεν συνταχθεί δελτίο ελέγχου (λόγω π.χ. ασυμφωνίας μελών επιτροπής, μη προσβασιμότητας κ.λπ.), ενημερώνεται άμεσα ο Επικεφαλής.

5. Οι επιτροπές κατά τους ελέγχους των κτηρίων θα λαμβάνουν φωτογραφίες τουλάχιστον της πρόσοψης του κτηρίου, των σημαντικότερων βλαβών του, του ρολογιού της ΔΕΗ, καθώς και του δελτίου ταχείας αυτοψίας μετά την συμπλήρωσή του. Συνιστάται, σε περίπτωση που αυτό είναι δυνατό, η ενεργοποίηση καταγραφής των συντεταγμένων της θέσης λήψης της κάθε φωτογραφίας στις ηλεκτρονικές ιδιότητες αυτής. Οι φωτογραφίες θα παραδίδονται ή θα αποστέλλονται στον Επικεφαλής με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, σε ηλεκτρονικό φάκελο, με τίτλο τον μοναδικό αριθμό του δελτίου ελέγχου και την ημερομηνία σύνταξης του

(π.χ. για το δελτίο αυτοψίας



Κωδ. Α.Α. _____
Α 149081

«Α149081_x_25-01-2017» όπου x ο αύξων αριθμός της φωτογραφίας για το συγκεκριμένο κτήριο και δελτίο).

6. Οι επιτροπές σημαίνουν την όψη του κτηρίου, (με το σύμβολο «X») μόνο με χρώμα **πράσινο** (κτήριο «ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ») ή **κίτρινο** (κτήριο «ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ»), ώστε να είναι εμφανές ότι ελέγχθηκε. Το κτήριο σημαίνεται σε εμφανές σημείο (συνήθως πλησίον της εισόδου του κτηρίου), ώστε να μη δημιουργείται μόνιμη φθορά (αποφεύγεται ο χρωματισμός ορθομαρμαρώσεων, εμφανούς πέτρας, κ.λπ.).

7. Μετά την σύνταξη του δελτίου ελέγχου, η επιτροπή παραδίδει στον πολίτη το **κίτρινο** στέλεχος του διπλότυπου και ένα ενημερωτικό έντυπο (Παράρτημα Α). Το **πρωτότυπο** στέλεχος (λευκό) παραδίδεται στην Υπηρεσία.

8. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από την περιοχή που έχει οριστεί για τη διενέργεια αυτοψιών μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν συνεννόησης και ενημέρωσης του Συντονιστή. Στην περίπτωση κατά την οποία έχουν δοθεί συγκεκριμένες αιτήσεις από τον Συντονιστή, προκύψει όμως προφορικό αίτημα από πολίτη για τη διενέργεια αυτοψίας (πχ. από ιδιοκτήτη όμορου-γειτονικού κτηρίου), η επιτροπή δύναται να εξετάσει το κτήριο.

9. **Καθημερινά**, η επιτροπή μετά το πέρας των αυτοψιών:

- συντάσσει στατιστικό δελτίο (Παράρτημα Β) των αυτοψιών ανά ημέρα, το οποίο το παραδίδει στον Συντονιστή, με τις εξής επισημάνσεις:
 - ✓ στην περίπτωση που σε ένα κτήριο υπάρχουν κατοικήσιμες και μη κατοικήσιμες ιδιοκτησίες, το κτήριο, στο στατιστικό δελτίο, καταγράφεται ως μη κατοικήσιμο.
 - ✓ στην περίπτωση που σε ένα κτήριο υπάρχουν διαφορετικές χρήσεις, στο στατιστικό δελτίο, καταγράφεται η δεσπόζουσα χρήση των χαρακτηρισμένων ως μη κατοικήσιμων ή των κατοικήσιμων εφόσον όλες οι ιδιοκτησίες είναι κατοικήσιμες.
- παραδίδει το σύνολο των πρωτότυπων συμπληρωμένων δελτίων ελέγχων, χωρισμένα σε δύο κατηγορίες Κατοικήσιμα (Κ) και Μη Κατοικήσιμα (ΜΚ), μια σειρά φωτοαντιγράφων των δελτίων, των χαρακτηρισμένων κτηρίων ως ΜΚ και το ηλεκτρονικό αρχείο των

5. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

Συμπληρώνονται οι γεωγραφικές συντεταγμένες της θέσης του εξεταζόμενου κτηρίου και αναγράφεται το σύστημα με το οποίο έχουν προσδιορισθεί [ΕΓΣΑ87 ή WGS84 (Google)]. Οι συντεταγμένες θα αναφέρονται περίπου στο μέσο της κύριας όψης του κτηρίου. Σε περίπτωση διενέργειας αυτοψιών εντός σχεδίου πόλεως, στο οποίο υπάρχουν οδοί και αριθμοί, ο Συντονιστής δύναται να κρίνει ως προαιρετική την αναγραφή των γεωγραφικών συντεταγμένων στο Δελτίο.

6. Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ :

Αναγράφονται τα στοιχεία του φερόμενου ιδιοκτήτη του κτηρίου. Στην περίπτωση συνιδιοκτησιών, αναγράφονται τα στοιχεία των ιδιοκτητών ή του διαχειριστή του κτηρίου.

7. Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ:

Περιγράφεται το κτήριο με την αναγραφή των παρακάτω:

- α) του αριθμού των ορόφων του (π.χ. για ισόγειο κτήριο αναγράφεται «1», για ισόγειο και δύο ορόφους αναγράφεται «3», για pilotis και τρεις ορόφους αναγράφεται «4», κ.ο.κ.).
- β) του αριθμού των διαμερισμάτων του κτηρίου, όπου αναγράφεται ο αριθμός των ανεξάρτητων λειτουργικά κατοικιών.
- γ) της ύπαρξης ή όχι υπογείου:
με τη χρήση ενός από τους χαρακτηρισμούς «ΝΑΙ», «ΟΧΙ», «ΤΜΗΜΑ».
- δ) του χρόνου κατασκευής του κτηρίου:
Αναγράφεται ενδεικτικά ο χρόνος κατασκευής του κτηρίου και τυχόν προσθηκών, εφόσον είναι εφικτό.
- ε) του αριθμού των αυτοτελών κτηρίων ή/και των κτηρίων που συμπληρώνουν τη λειτουργικότητά τους στο ίδιο οικόπεδο. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα από ένα κτήρια σε ένα οικόπεδο, τα διαφορετικά δελτία ελέγχου συσχετίζονται μεταξύ τους αναγράφοντας τον αριθμό δελτίου του ενός πάνω στον άλλο στη θέση πάνω από τον τίτλο «ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
(Συμπληρώνεται ένα Δελτίο Αυτοψίας ανά κτήριο και όχι ανά ιδιοκτησία - διαμέρισμα)

ΤΙΠΟΥ	ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤ
-------	------------------

ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

- στ) του Αριθμού Παροχής της Δ.Ε.Η. του κτηρίου:

Αναγράφεται ο αριθμός της παροχής της Δ.Ε.Η. όπως αυτός αναγράφεται στο μεταλλικό ταμπελάκι του κουτιού του ρολογιού («χελώνα») (εικ. 1) ή στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. (εικ. 2). Όπου δεν είναι εφικτό αναγράφεται ο αριθμός Μετρητή (εικ. 3).



Όταν το κτήριο δεν ηλεκτροδοτείται ή ηλεκτροδοτείται από γειτονικό κτήριο να αναγράφεται.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησιών (πολυκατοικίες, κ.λπ.), αναγράφεται ο αριθμός παροχής της Δ.Ε.Η. του κοινόχρηστου ρολογιού κατά προτεραιότητα, διαφορετικά ενός εκ των συνιδιοκτητών.

ζ) Είδος φέροντος οργανισμού:

Συμπληρώνεται κατά περίπτωση ο φέρων οργανισμός του κτηρίου. Στην περίπτωση φέρουσας τοιχοποιίας αναγράφεται και το είδος αυτής (π.χ. λιθοδομή, οπτοπλινθοδομή, ωμοπλινθοδομή, ξερολιθιά, τσιμεντοπλινθοδομή κ.λπ.). «Μικτή κατασκευή» θεωρείται ο συνδυασμός διαφορετικών κατακόρυφων φερόντων στοιχείων (π.χ. συνδυασμός φέρουσας τοιχοποιίας και οπλισμένου σκυροδέματος), ενώ στο πεδίο «Άλλο» αναφέρονται περιπτώσεις με ξύλινο, μεταλλικό ή άλλο σύστημα φέροντα οργανισμού.

η) Χρήση/εις:

Αναγράφονται όλες οι χρήσεις του κτηρίου με συμπλήρωση σε κάθε πεδίο του αριθμού αυτών. Προσοχή απαιτείται στο διαχωρισμό των εννοιών της «Εγκαταλελειμμένης» σε αντιδιαστολή με την «Ακατοίκητη» ιδιοκτησία.

Στο πεδίο εκκλησία, συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ναοί, με την επεξήγηση του είδους ναού (π.χ. ιερός ναός, τζαμί κ.λπ.).

Η ακατοίκητη ιδιοκτησία (καθώς και η εγκαταλελειμμένη) θα πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά (π.χ. 5 διαμερίσματα στους ορόφους, 1 ακατοίκητο διαμέρισμα στον Α' όροφο, 2 καταστήματα στο ισόγειο).

Για τους σκοπούς του παρόντος ακολουθούν ενδεικτικές αναφορές σχετικά με τις χρήσεις κτηρίων:

ΚΤΗΡΙΟ: κάθε μόνιμο και ανεξάρτητο δόμημα το οποίο έχει εξωτερικούς τοίχους και στέγη, αποτελείται από ένα ή περισσότερα δωμάτια ή άλλους χώρους που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση ανθρώπων, ζώων ή αντικειμένων.

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΧΡΗΣΗ: κτήριο ή αυτοτελής χώρος κτηρίου (κτηριακή μονάδα) που χρησιμοποιείται για στέγαση ανθρώπων. Είναι κάθε χώρος φτιαγμένος κατάλληλα από τον άνθρωπο, ώστε να μπορεί να μείνει και να ζήσει εκεί είτε προσωρινά είτε μόνιμα. Έχει τοίχους με κουφώματα και οροφή για να προστατεύει τον εσωτερικό του χώρο και τους ενοίκους από τη βροχή, τον άνεμο, τη ζέστη και το κρύο.

ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΗ - ΚΕΝΗ): κατοικία η οποία δεν είναι σε χρήση για έτος ή σειρά ετών. Συνήθως χωρίς κατανάλωση στα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΗ: κτήριο ή τμήμα κτηρίου με μορφή κατοικίας το οποίο όμως δεν ήταν σε χρήση για σειρά πολλών ετών. Φέρει βλάβες από έλλειψη μέριμνας από τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετεί τον αρχικό της ρόλο, ήτοι την προστασία των ενοίκων από τη βροχή, τον άνεμο, τη ζέστη και το κρύο. Απουσιάζουν κατά τμήματα ή στο σύνολο, κουφώματα, στέγη, και δάπεδα. Συνήθως δεν υπάρχει σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας ή αν υπάρχει η κατανάλωση είναι μηδενική για πολλά χρόνια.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: κτήριο ή τμήμα κτηρίου στο οποίο ασκείται επαγγελματική δραστηριότητα.

ΑΠΟΘΗΚΗ: κτήριο ή τμήμα κτηρίου όπου φυλάσσονται αντικείμενα, πχ. εργαλεία, αγαθά ή εμπορεύματα, για την περίοδο που δεν είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν.

ΣΤΑΒΛΟΣ: κτήριο κατάλληλα διαμορφωμένο για να χρησιμοποιείται σαν κατάλυμα για ζώα.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ: χώρος λατρείας θρησκείας (π.χ. ναός, τέμενος κ.λπ.)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Δημόσια υπηρεσία με την ουσιαστική έννοια είναι η δραστηριότητα των δημοσίων νομικών προσώπων, που σκοπό έχει την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών προς τους διοικούμενους προκειμένου να ικανοποιήσουν ορισμένες βασικές τους ανάγκες, όπως καθορίζονται από την έννομη τάξη (εκπαίδευση, συγκοινωνίες, ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση κ.λπ.).

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ: μικρού ή μέσου μεγέθους παραγωγική μονάδα του δευτερογενούς τομέα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ: κτήριο που χρησιμοποιείται στον τομέα παραγωγής και με την συνδυασμένη χρήση εργατικής δύναμης και μηχανών κατεργάζεται ή μεταποιεί πρώτες ύλες ή βασικά προϊόντα με στόχο την παραγωγή αγαθών.

ΣΧΟΛΕΙΟ: κτήριο που χρησιμοποιείται για την εκμάθηση ανθρώπων-μαθητών υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτικών (δασκάλων)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ: κτήριο διαμορφωμένο σε αυτοτελείς χώρους οι οποίοι προσφέρονται για διανυκτέρευση. Συνήθως είναι επιχείρηση.

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟ ΚΤΗΡΙΟ: κτήριο ή τμήμα κτηρίου το οποίο δεν ήταν σε χρήση για σειρά πολλών ετών. Φέρει βλάβες από έλλειψη μέριμνας από τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετεί τον αρχικό του ρόλο, ήτοι την προστασία των χρηστών/αγαθών από τη βροχή, τον άνεμο, τη ζέστη και το κρύο. Απουσιάζουν κατά τμήματα ή στο σύνολο, κουφώματα, στέγη, και δάπεδα. Συνήθως δεν υπάρχει σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας ή αν υπάρχει η κατανάλωση είναι μηδενική για πολλά χρόνια

8. Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Η εκτίμηση καταλληλότητας κτηρίου για χρήση, γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το φύλλο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ», το οποίο αποτελεί το εξώφυλλο σε κάθε μπλοκ δελτίων (Παράρτημα Α).

Η συμπλήρωση του πεδίου «Έλεγχος μόνο Εξωτερικά» γίνεται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία είναι προφανής η διαπίστωση της μη καταλληλότητας του κτηρίου για χρήση, από τον εξωτερικό και μόνο έλεγχο του κτηρίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο έλεγχος του κτηρίου διενεργείται τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά του κτηρίου με την τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας που περιγράφονται στις «Γενικές Οδηγίες» του παρόντος.

Συμπληρώνεται το πεδίο καταλληλότητας που αφορά στο σύνολο του κτηρίου ή σε τμήμα αυτού (π.χ. σε περίπτωση ανεξάρτητων λειτουργικά χρήσεων, αναγράφονται ως μη κατοικήσιμα 1 διαμέρισμα του ισογείου και 2 καταστήματα, 1 διαμέρισμα στον α' όροφο και τα υπόλοιπα διαμερίσματα αναγράφονται ως κατοικήσιμα).

Το κτήριο εξετάζεται τόσο ως προς την καταλληλότητα για χρήση, όσο και ως προς την ασφαλή πρόσβαση σε αυτό, καθώς απαιτείται έστω και μία ασφαλής δυνατότητα διέλευσης από και προς το εξεταζόμενο κτήριο, δίχως να προκύπτει επισφάλεια από τυχόν επικινδυνότητες όμορων κτηρίων.

Επίσης, εξετάζεται η ύπαρξη επισφαλών επικίνδυνων-ετοιμόρροπων τμημάτων του κτηρίου ή όμορων σε αυτό (αποκολλημένα κεραμίδια, αποκολλημένες καπνοδόχοι, κ.λπ.) τα οποία καταγράφονται στο δελτίο. Στην περίπτωση αυτή, το κτήριο είτε τμήμα του κτηρίου (στάθμη, όροφος, χώρος) δύναται να χαρακτηρίζεται ως προσωρινά μη κατοικήσιμο, με καταγραφή στο δελτίο των επικινδυνότητων που παρατηρήθηκαν. Παράλληλα, τα μέλη της Επιτροπής ενημερώνουν τους πολίτες για την θέση, το είδος και την υποχρέωση άρσης της επικινδυνότητας.

Σημειώνεται ότι ένα κτήριο χωρίς βλάβες, μπορεί να χαρακτηριστεί ως μη κατοικήσιμο, εφόσον ανεξάρτητα κτήρια κουζίνας ή/και WC που συμπληρώνουν τη βασική λειτουργική του χρήση, έχουν χαρακτηριστεί ως μη κατοικήσιμα.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις χαρακτηρισμού κτηρίων ως μη κατοικήσιμων (λόγω μη ασφαλούς διόδου πρόσβασης, λόγω ύπαρξης επισφαλών επικινδυνων τμημάτων του κτηρίου, λόγω εκτεταμένης οξείδωσης οπλισμών κατακόρυφων στοιχείων φέροντος οργανισμού ή/και λόγω βλαβών σε ανεξάρτητο κτήριο που συμπληρώνει τη λειτουργικότητά του κυρίως κτηρίου) κρίνεται σκόπιμο να αναγράφεται ο λόγος για τον οποίο κρίνεται μη κατοικήσιμο δίπλα στον χαρακτηρισμό «ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ».

Στην περίπτωση που κατά την εκτίμηση της Επιτροπής ο φερόμενος ιδιοκτήτης δύναται με απλής φύσεως εργασίες να άρει την επικινδυνότητα (π.χ. απομάκρυνση αποκολλημένων στοιχείων της όψης του κτηρίου), ο πολίτης ή ο εκπρόσωπός του ενημερώνεται για την επικινδυνότητα και για την ανάγκη της άρσης της. Αναγράφεται παρατήρηση: μετά την άρση της επικινδυνότητας το κτήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του κτηρίου **κατάλληλο για χρήση «ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ»**, ή **προσωρινά ακατάλληλο για χρήση «ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ»**, σημειώνεται η ένδειξη «X» στο αντίστοιχο πεδίο και στην περίπτωση που διαπιστωθούν βλάβες στον φέροντα οργανισμό αναγράφεται δίπλα στον χαρακτηρισμό «ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ» και η ένδειξη «Φ.Ο.».

Σε περίπτωση που το κτήριο είναι επικινδύνως ετοιμόρροπο σημειώνεται, δίπλα στον χαρακτηρισμό «ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ» ότι : *«ακολουθεί έλεγχος από τριμελή επιτροπή για την επανεξέταση του κτηρίου και την ενδεχόμενη σύνταξη Πρωτοκόλλου Επικινδύνως Ετοιμορρόπου Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.)»*

Υποσύλωση και έλεγχος επικινδυνότητας

Συμπληρώνονται τα αντίστοιχα πεδία με την η ένδειξη «X», λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

- περιγράφονται οι περιοχές (εντός ή/και εκτός του κτηρίου) στους οποίους διαπιστώνεται επικινδυνότητα πρόσβασης (δίδεται προσοχή και σε πιθανούς κινδύνους από εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας). Σε κάθε περίπτωση συμπληρώνεται το ειδικό δελτίο επικινδυνοτήτων και ενημερώνονται κατά περίπτωση ο φερόμενος ιδιοκτήτης (ή ο εκπρόσωπός του), ο Επικεφαλής και οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την λήψη επί τόπου μέτρων.
- άμεση υποσύλωση κτηρίου (ή τμήματός του) απαιτείται στις περιπτώσεις που παρουσιάζει σοβαρές, εκτεταμένες βλάβες σε φέροντα στοιχεία και κατά την εκτίμηση της επιτροπής η μετασεισμική δραστηριότητα, πιθανόν, θα προκαλέσει μη αναστρέψιμες βλάβες ή/και πιθανή κατάρρευση του κτηρίου ή τμημάτων αυτού. Για τα κτήρια αυτά, ενημερώνεται ο Επικεφαλής, μετά το πέρας των αυτοψιών.

9. ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΑΥΤΟΨΙΑ:

Συμπληρώνονται, ευκρινώς, τα στοιχεία των μηχανικών που διενέργησαν την αυτοψία (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, υπηρεσία και υπογραφή), καθώς και (οπωσδήποτε) τα πεδία της Ημερομηνίας και της Ώρας πραγματοποίησης της αυτοψίας.

10. ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Αναγράφονται τα στοιχεία του πολίτη που παραλαμβάνει το αντίγραφο του δελτίου ταχείας αυτοψίας(κίτρινο στέλεχος), ο οποίος και υπογράφει, με συμπλήρωση της επιλογής που αφορά στην ιδιότητά του ως προς το κτήριο.

11. DATAENTRY

Δεν συμπληρώνεται.

IV. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

1. ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

	Κωδ. Α Α.....
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. - Υ.Α.Σ.	Α 002916

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
(Συμπληρώνεται ένα Δελτίο Αυτοψίας ανά κτίριο και όχι ανά ιδιοκτησία - διαμέρισμα)

Α. ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ		ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
Νομαρχία	Περιοχή:	X:
Δήμος / Δ.Δ.	Αριθ. :	Y:
Οδός:		

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Επώνυμο:	Όνομα:	Πατρώνυμο:
Τηλ. :		

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Αριθμ. Ορόφων:	Αριθμ. Διαμερ. :	Υπόγειο:	Χρόνος Κατασκευής:
----------------------	------------------------	----------------	--------------------------

Αριθμός αυτοτελών κτισμάτων στο ίδιο οικοπέδο ☐

Είδος φέροντος οργανισμού :

☐ Σκελετός οπλισμένου σκυροδέματος	☐ Μικτή Κατασκευή
☐ Φέρουσα Τοιχοποιία	☐ Άλλο (περιγραφή)

Χρήση / εις :

☐ Κατοικία σε χρήση	☐ Επαγγελματικός χώρος	☐ Σχολείο	☐ Άλλο (περιγραφή)
☐ Κατοικία εγκαταλελειμένη	☐ Βιοτεχνία / Βιομηχανικό κτίριο	☐ Εκκλησία	
☐ Σταύλος / Αποθήκη	☐ Δημόσια Υπηρεσία	☐ Ξενοδοχείο	

Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Έλεγχος εξωτερικά μόνο ☐	Έλεγχος εσωτερικά και ☐
	εξωτερικά

Διευκρινίζονται τα διαμερίσματα των οποίων ο χαρακτηρισμός είναι διαφορετικός από το συνολικό.

☐ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ	Κτίριο κατάλληλο για χρήση
☐ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ	Κτίριο προσωρινά ακατάλληλο για χρήση (επανελέγχος)
☐ Απαιτείται υποστύλωση του κτιρίου	☐ Απαιτείται έλεγχος επικινδυνότητας

ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ

Ημερομηνία	
Ωρα	

1. Ονοματεπώνυμο:	2. Ονοματεπώνυμο:
Ειδικότητα :	Ειδικότητα :
Υπογραφή	Υπογραφή

ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Ο Παραλαβών / Η Παραλαβούσα

Ονοματεπώνυμο:	☐ Ιδιοκτήτης
Υπογραφή	☐ Διαχειριστής
	☐ Άλλος

DATA ENTRY
Κωδικός υπαλ.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Χαρακτηρισμός	Καταλληλότητα για χρήση Μέτρα ασφαλείας	Ενδεικτική περιγραφή βλαβών
Κτίριο Κατάλληλο για χρήση (ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ)	Στην κατηγορία αυτή υπάγονται κτίρια που δεν έχουν βλάβες ή έχουν ελαφρές βλάβες και η αντισεισμική ικανότητά τους δεν έχει μειωθεί.	• Ελαφρές ρωγμές στα επιχρίσματα τοίχων και οροφής. • Ελαφρές ρωγμές στους τοίχους πλήρωσης και αποκολλήσεις γωνιών μικρού εύρους. • Τριχοειδείς μη διαγώνιες ρωγμές σε οριζόντια στοιχεία του φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα. • Τριχοειδείς ρηγματώσεις σε φέρουσα τοιχοποιία που δεν είναι σε μεγάλη έκταση.
Κτίριο ακατάλληλο για χρήση (ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ)	Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα κτίρια που : α) έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και υπάρχει πιθανότητα αυτά ή τμήματά τους να καταρρεύσουν ξαφνικά και ως εκ τούτου πρέπει να εκκενωθούν και να απαγορευθεί η χρήση τους β) έχουν υποστεί βλάβες και η αντισεισμική τους ικανότητα έχει μειωθεί γ) για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέχρι να αρθούν άμεσα επικινδυνότητες που παρουσιάζονται σε στοιχεία όψεων ή σε άλλα μη φέροντα στοιχεία. Είναι πιθανόν να απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας (υποστήλωση, καθαίρεση επικρεμμένων στοιχείων όψεων κλπ.) μέχρι την οριστική άρση του κινδύνου. Μετά την καθαίρεση των στοιχείων αυτών θα διενεργείται ο επανέλεγχος. Ο επανέλεγχος των κτιρίων κατά το δευτεροβάθμιο αντισεισμικό έλεγχο θα διενεργείται από επιτροπή Μηχανικών. Μέχρι τότε απαγορεύεται η χρήση τους. Κατά περίπτωση, μπορεί να επιτραπεί περιορισμένη είσοδος για μικρό χρονικό διάστημα και με ίδια ευθύνη.	• Ολική ή μερική κατάρρευση του κτιρίου ή ορόφου. • Τα φέροντα στοιχεία έχουν μεγάλες βλάβες και παραμορφώσεις και η φέρουσα τοιχοποιία παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφο. • Οι συνδέσεις και οι κόμβοι των φερόντων στοιχείων έχουν σοβαρές βλάβες. • Τα φέροντα στοιχεία παρουσιάζουν ελαφρά παραμόρφωση. • Ρωγμές στα φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα. • Βλάβες ή κατάρρευση ή σημαντική στρέβλωση της στέγης. • Διαγώνιες ή άλλες ρωγμές σε φέροντες τοίχους. • Διαγώνιες ρωγμές ή θρυμματισμα του υλικού σε τοίχους ανάμεσα σε παράθυρα ή πόρτες ή συναφή στοιχεία της κατασκευής. • Ελαφρές βλάβες, μερική ή ολική ολίσθηση ή και πτώση της επικάλυψης της στέγης. • Αποκόλληση μεγάλων κομματιών επιχρίσματος από τους τοίχους και τις οροφές. • Βλάβες ή και μερική αστοχία σε καμινάδες, σοφίτες, στηθαία. • Έντονες διαγώνιες ρηγματώσεις, καταρρεύσεις τοίχων πλήρωσης και έντονες αποκολλήσεις τοίχων.

Εφόσον παρατηρούνται βλάβες που δεν οφείλονται στο σεισμό θα καταγράφονται με τη σχετική παρατήρηση.

Το εξώφυλλο αυτό μετά την αποκοπή του θα τοποθετείται πίσω από κάθε δίφυλλο σετ δελτίων, πριν την αναγραφή των στοιχείων.

3. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

(Συνοδεύει το Δελτίο Ταχείας Αυτοψίας)

Μετά τον σεισμό της κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, διενεργούν πρωτοβάθμιους ελέγχους (ταχείες αυτοψίες) σε κτήρια (χώρους συνάθροισης κοινού, κατοικίες, ή επαγγελματικούς χώρους).

Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται κυρίως για:

- ✓ να ενημερωθούν οι πολίτες, αμέσως μετά το συμβάν, αν τα κτήριά τους είναι κατάλληλα για χρήση ή όχι.
- ✓ να διαπιστωθεί η έκταση των βλαβών από τον σεισμό, ώστε να οριοθετηθεί η σεισμόπληκτη περιοχή.

Από τον πρωτοβάθμιο έλεγχο, τα κτήρια χαρακτηρίζονται «**Κατοικήσιμα**» ή «**Μη Κατοικήσιμα**», ανάλογα με τις βλάβες που παρουσιάζουν.

Ο χαρακτηρισμός κάθε κτηρίου καταγράφεται στο Δελτίο Ταχείας Αυτοψίας.

Στην περίπτωση ύπαρξης επικινδύνου, για τη δημόσια ασφάλεια, κτηρίου, ακολουθεί άμεσα επανέλεγχος από τριμελή επιτροπή για την εξέταση του κτηρίου και την ενδεχόμενη σύνταξη Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμορρόπου Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.).

Κτήρια που έχουν χαρακτηριστεί «μη κατοικήσιμα», μετά την εξασθένιση του φαινομένου, επανελέγχονται (δευτεροβάθμιος έλεγχος), χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους πολίτες.

Επισημαίνεται ότι για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων δύναται να χορηγηθεί στεγαστική συνδρομή μετά την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία οριοθετείται η σεισμόπληκτη περιοχή και καθορίζονται τα μέτρα αποκατάστασης.

Πληροφορίες:

Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών

Ι. Κόνιαρη 43, Τ.Κ. 11471, Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210-8704700

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gdaefk@ggde.gr, daefk@ggde.gr

Ιστοσελίδα: www.yas.gr

Υ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

1. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ																	
ΣΥΜΒΑΝ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΔΗΜΟΣ :																	
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Α): ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Β):																	
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΥΤΟΨΙΩΝ:																	
α/α	ΔΗΜ./ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΟΧΗ / ΟΔΟΣ	ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ			ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ			ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ			ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ, ΣΤΑΥΛΟΙ ΚΛΠ			ΣΥΝΟΛΑ		
			ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ	ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ	Π.Α.Ε.Ε.Κ.	ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ	ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ	Π.Α.Ε.Ε.Κ.	ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ	ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ	Π.Α.Ε.Ε.Κ.	ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ	ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ	Π.Α.Ε.Ε.Κ.	ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ	ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ	Π.Α.Ε.Ε.Κ.
1																	
2																	
3																	
4																	

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ:
(Ον/μιο - Ημ/νία - Υπογραφή)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(υπογραφή)

Α/Α:.....

2. ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ

1. ΣΥΜΒΑΝ:.....

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :

3. ΔΗΜΟΣ / ΤΟΠΙΚΗ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ :

4. ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: (ονοματεπώνυμο/ ειδικότητα / Υπηρεσία)

1.

2.

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ	ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ	ΟΔΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ / ΘΕΣΗ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ	ΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
1				X:		
				Y:		
2				X:		
				Y:		
3				X:		
				Y:		
4				X:		
				Y:		

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

1.

2.